

Kontrollark for veggstiger

I den tekniske regelen for arbeidsplasser – trafikkruiter ASR A1.8 – bestemt av komiteen for arbeidsplasser og publisert av det føderale arbeids- og sosialdepartementet – kreves følgende:

For å forhindre og eliminere farer må sikker drift av veggstiger garanteres med regelmessige funksjonstester, spesielt av det sikkerhetstekniske utstyret.

Avhengig av type bruk og hyppighet og de eksisterende farene må veggstiger kontrolleres for riktig funksjon med jevne mellomrom og om nødvendig repareres. Type, omfang og tidsfrister for kontrollen er basert på resultatet av risikovurderingen.

Resultatene av denne kontrollen må dokumenteres.

Inventarnummer _____

Sted _____

Type veggstige Ett løp
 Flere løp

Stigens materiale Stål galvanisert
 Aluminium natur
 Aluminium eloksert
 Rustfritt stål

Plattformenes materiale Galvanisert stål
 Aluminium natur
 Aluminium eloksert
 Rustfritt stål

Sprossenes lengde (lysåpning bredde) _____

Produsent/leverandør _____


Artikkel-/typenummer _____

Montert av firma _____

Montert den _____

Kontroll gjennomført av _____

Orientering av den ansvarlige personen _____



Henvisning:

Før et fast veggstigeanlegg brukes må en visuell kontroll gjennomføres utenfra. Test og kontroll av veggstigen i henhold til sjekklisten kun etter at den er funnet å være OK. Visuell inspeksjon av anlegg med veggstiger. Ta hensyn til produsentens dokumentasjon. For veggstigeanlegg med beskyttelse hhv. på maskinelle anlegg gjelder spesielle kontrollforskrifter.

Veggstiger med en fallhøyde på mer enn 3 m hhv. 5 m må, avhengig av bruksområdet, være utstyrt med innretninger for å beskytte personer mot å falle ned.

Kontrollark for veggstiger



Kontrollkriterier	1. kontroll		2. kontroll		3. kontroll		4. kontroll	
	OK	Ikke OK	OK	Ikke OK	OK	Ikke OK	OK	Ikke OK
Sprosser								
Deformering/slitasje								
Skade (f.eks. sprekker) / korrosjon								
Forbindelse mellom sprosser og vanger / fullstendighet								
Skarpe kanter / splinter / grader								
Vanger								
Deformering/slitasje								
Skade (f.eks. sprekker) / korrosjon								
Skarpe kanter / splinter / grader								
Ryggbeskyttelse								
Festene sitter godt fast / fullstendighet								
Skade (f.eks. sprekker) / korrosjon								
Funksjonsdyktig								
Feste til underlaget								
Festene sitter godt fast / fullstendighet								
Skade/korrosjon								
Plattformer								
Festene sitter godt fast / fullstendighet								
Skader/korrosjon								
Type feste								
Sveiseskjøt								
Sprekkdannelse								
Korrosjon								
Holdeinnretning								
Deformering/slitasje								
Feste/fullstendighet								
Funksjonsdyktig								
Skade/korrosjon								
Skarpe kanter / splinter / grader								
Gjennomgangssperrer								
Deformering/slitasje								
Funksjonsdyktig								
Skade/korrosjon								
Skarpe kanter / splinter / grader								
Generelt								
Merking finnes								
Driftsanvisning/bruksanvisning								
Resultat								
Veggstige OK og brukbar								
Veggstige sperret / reparasjon nødvendig								
Veggstige sperret / bytte nødvendig								
Veggstige kontrollert	Dato							
	Navn							
	Underskrift							
Neste kontroll	Dato							